

БЛАНК ЗАКАЗА

LX 120 РЕДУТ.01 ☐ ☐ ☐

Исполнение по номинальному току			
1 А	1		
5 А	5		
Напряжение питания устройства и дискретных входов			
110 В	1		
220 В	2		
Исполнение дискретного входа №3 : сухой контакт			
нет			0
да			1