

БЛАНК ЗАКАЗА

LX 120 РЕДУТ ☐ ☐ ☐

Исполнение по номинальному току		1 A 1	
		5 A 5	
Напряжение питания устройства и дискретных входов		110 В 1	
		220 В 2	
Блок дуговой защиты		нет 0	
		да 1	