

БЛАНК ЗАКАЗА

LX 120 РЕДУТ.02 ☐ ☐ ☐

Исполнение по номинальному току			
1 А	1		
5 А	5		
Напряжение питания устройства и дискретных входов			
110 В	1		
220 В	2		
Блок дуговой защиты			
нет	0		
да	1		